



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица 16/2, тел./факс 223-804, e-mail: mchs@pub.ysn.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Нюрбинскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я) г. Нюрба ул. Чусовского, 12,
тел/факс 8(41134) 25388, e-mail: ogpn-nurba@mail.ru
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

Акт № 101
по результатам рассмотрения заявления

«24» сентября 2019 года

г. Нюрба
(место составления акта)

15 ч. 00 мин.

Государственным инспектором Нюрбинского района по пожарному надзору — старшим инспектором ОНД и ПР по Нюрбинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) капитаном (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, внутренней службы Саввиной М.Н.

проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 14 ч. 00 мин. «24» сентября 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «24» сентября 2019 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

(наименование объекта юридического лица или

«Кэнчээри» Муниципального района «Нюрбинский район» РС(Я)

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: с. Кюндяде, ул. Ленина, д.58

при-обследовании совместно с заведующей Степановой В.И.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица работников,

присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1. Здание детского сада одноэтажное 2018 г.п., 2 степени огнестойкости, общей площадью 949,4 кв. м. Стены и перекрытия из мелких бетонных блоков, чердачные перекрытия железобетонные монолитные, кровля двухскатная покрыта металлочерепицей по деревянной обрешетке. Со здания имеется основной и 4 эвакуационных выхода непосредственно наружу.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты).

Отопление центральное, освещение электрическое на 220 Вольт. Здание заблокировано автоматической пожарной сигнализацией (ППКП «Гранд Магистр 16АРС», ИПД), установлен прямой вывод сигналов

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, о срабатывании пожарной сигнализации на «01» (передатчик Альтоника RR-701TS), обслуживается ООО «Бастион». На расстоянии 35 м расположен пожарный водорезервуар емкостью 25 м3.

степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности,

В наличии огнетушители марки «ОП-5» 2 шт., «ОП-4» 3 шт., «ОУ -2» 1 шт.

приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

Объект относится к классу Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности.

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен:

Заведующая Степанова В.И.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«24» сентября 2019 г.

С. В. И.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующая Степанова В.И.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

С. В. И.

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

объект соответствует требованиям пожарной безопасности

«24» сентября 2019 г.

Обследование проводил(и):

Государственный инспектор

Нюрбинского района по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Саввинова М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» сентября 2019 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору